



2015-04-08

Dnr 2014-0469

Vattenfall Vindkraft AB

169 56 Stockholm

Vindkraftprojekt Bruzaholm - synpunkter på samrådsunderlag

Dnr 2014-0469

Eksjö kommun redovisar härmed synpunkter med anledning av det underlag Vattenfall redovisat 2014-11-21. Synpunkterna är inte bindande för kommunens slutliga ställningstagande i samband med kommande tillståndsprövning. Synpunkterna innebär inte heller något ställningstagande enligt miljöbalken 16 kap 4 §.

Samrådsunderlaget ger endast en översiktlig och begränsad bild av det planerade vindkraftprojektet. Inför upprättande av tillståndsansökan behövs väsentligt mer utredning och konkretisering av projektet.

Stort opåverkat område

Den norra delen av samrådsområdet omfattas av ett s k stort opåverkat område, utpekad av länsstyrelsen med stöd av miljöbalken 3 kap 2 §. Området finns beskrivet i kommunens översiktsplan sid 32. Enligt miljöbalken ska sådana områden så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär.

Vattenfall behöver redovisa på vilket sätt det planerade vindkraftprojektet är förenligt med miljöbalken 3 kap 2 § och det som framgår av kommunens översiktsplan i detta avseende.

Lokalisering

Något tydligt skäl till varför samrådsområdet är indelat i två delar har inte framkommit. Enligt kommunens uppfattning skulle samrådsområdet lika väl kunna utgöra ett sammanhängande område. Det viktigaste i sammanhanget är att sakägare inom den korridor som utgör området mellan de båda delområdena får tillfälle att yttra sig i ärendet.

Av miljöbalken följer att man för en viss verksamhet ska välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. För att visa att den valda platsen är lämplig behöver alternativ lokalisering utredas och beskrivas enligt miljöbalken 6 kap 7 § punkt 4, inte minst mot bakgrund av förekomsten av det stora opåverkade området. Detta är inte gjort i samrådsunderlaget.

Samrådsområdet omfattar delvis områden som enligt kommunens översiktsplan är olämpliga för vindkraft. Det gäller ett område som i kommunens vindbruksutredning är utpekat som ett utpräglat småskaligt kuperat landskap i anslutning till Stuverysbäckens naturreservat och områdesbestämmelser för Säldefall, ett annat område omfattande Trangölamyren samt ett mindre område längst österut vid Pukulla.

Placering av vindkraftverk inom eller i direkt anslutning till Stuverysbäckens naturreservat bedöms inte lämpligt, eftersom det skulle innebära en väsentlig förändring av områdets karaktär. Detta gäller även nya vägar och ledningar. Det är på motsvarande sätt inte acceptabelt att lokalisera vindkraftverk, ledningar eller vägar inom eller i nära anslutning till Trangölamyren, som har betydande naturvärden. Det mindre östliga området utgörs av byn Pukulla som är riksintresseområde för kulturmiljövården, vilket måste beaktas.

Det förhållandet att tillstånd lämnats för vindkraftpark i Grevekulla i Ydre kommun, alldeles norr om det nu aktuella samrådsområdet kan påverka lokaliseringen av vindkraftverk inom det nu aktuella samrådsområdet.

Vindkraftanläggningens utformning

Vattenfall bedömer att området har en potential för upp till 45 vindkraftverk. När kommunens vindbruksutredning och översiktsplan upprättades fanns det över huvud taget inte med i bilden att en så omfattande vindkraftpark skulle kunna bli aktuell. Enligt översiktsplanen får det inom områden som bedöms lämpliga för vindkraftverk uppföras högst sex verk per grupp. Vattenfall behöver redovisa hur man ska förhålla sig till detta.

En eventuell etablering av 45 vindkraftverk med höjden 240 meter innebär en mycket omfattande förändring av det aktuella området. Kommunen ser det som mycket svårt att se hur en så omfattande vindkraftpark kan förenas med de övriga intressen för området som finns (boende, friluftsliv, naturturism, orörd natur etc.) och de riktlinjer för buller, skuggning som gäller.

Senast i samband med att tillståndsansökan upprättas erfordras en beskrivning över vindkraftverkens placering samt vilka nya eller befintliga vägar som avses användas, vilka uppställningsytor som behövs och hur ledningar ska dras. Buller- och skuggberäkningar behöver redovisas för tänkt placering. Såväl etableringsfasen som driftfasen och avvecklingsfasen behöver beskrivas vad avser den påverkan som uppstår för människor och miljö. Även risker och säkerhetsaspekter behöver redovisas. I annat fall är det inte möjligt för kommunen att bedöma om verkens lokalisering inom området är godtagbara eller ej.

Fotomontage behöver redovisas på ett antal platser för att ge en bild av hur verken påverkar landskapsbilden. Ett alternativ kan vara att göra en tredimensionell modell för hela det område som är aktuellt. Det bör ge en ännu mer realistisk uppfattning om vindkraftetableringens påverkan i landskapet.


Miljökonsekvensbeskrivning

Kommunen vill betona vikten av att en noggrann miljökonsekvensbeskrivning upprättas, som beskriver alla natur- och miljövärden i området och hur dessa påverkas av vindkraftetableringen enligt vad som framgår av miljöbalken 6 kap 7 §.


Ljud och skuggor

Utöver redovisning av bullergränser för 40 dBA utomhus vid bostäder, ekvivalentnivå, bör även gränser för 35 dBA redovisas. Kommunen har i sin vindbruksutredning angett högst 8 timmars skuggtid per år som en acceptabel gräns.

EKSJÖ KOMMUN



Annelie Hägg
Kommunstyrelsens ordförande



Paul Hultberg
Samhällsbyggnadschef

